



Simbolo	Descrizione
---	RETE ANELLO ANTINCENDIO INTERRATA IN PEAD A QUOTA -1,5 m
---	RETE ANELLO ANTINCENDIO A VISTA IN ACCIAIO ZINCATO CORRIENTI SOTTORRAME
---	DIRAMAZIONI RETE ANTINCENDIO A VISTA IN ACCIAIO ZINCATO CORRIENTI SOTTORRAME
---	POZZETTO CON VALVOLE DI INVERTITAZIONE
---	IDRANTE A BARILE UNI 45
---	IDRANTE SOPRASSUOLO UNI 70
---	IDRANTE SOTTOSUOLO UNI 70
---	ATTACCO MOTOROMPA UNI 70 SOPRA BASAMENTO CON CANTELLO
---	GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
---	CISTERNA INTERRATA IN MURATURA PER CONTENIMENTO ACQUE IMPIANTO IDRANTI DN 45 E UNO DI CAPACITÀ UILE 240 mc - CAPACITÀ NOMINALE 300 mc
---	DESCRIZIONE

LEGENDA

Progetto di realizzazione di un Comparto Produttivo Agricolo a cura di Emilia Wille s.r.l. e Pregel s.p.a. mediante accordo di Programma in variante alla pianificazione territoriale e urbanistica al sensi degli artt. 59 e 60 della L. 24/ 2017 in via 11 settembre 2001, Accordo di Scadenza (AS) **PROGETTO DEFINITIVO AGG. MARZO 2019**

Pregel
S.p.A.
Via S. Anna 17 - 42122 Bassano del Grappa (MO) - Tel. 0421/42122 - Fax 0421/42122
www.pregel.it

Emilia Wille s.r.l.
Via S. Anna 17 - 42122 Bassano del Grappa (MO) - Tel. 0421/42122 - Fax 0421/42122
www.emiliawille.it

STATO DI PROGETTO
IMPIANTO IDRANTI ANTINCENDIO

SCALE: 1:300
AUTORE: 1
DATA: marzo 2019

IM.SP.FM.05

Emilia Wille s.r.l. - Pregel s.p.a. - IM.SP.FM.05