

illuminazione zone uffici realizzata con apparecchi illuminanti corredati di moduli LED ad alta efficienza Livello di illuminamento >300Lux

Apparecchio illuminante da incasso con grado di protezione IP20/40, corpo in alluminio estruso, con unità led ad alta efficienza 35W (3000°K), UGR<19, dimmerabile dala.

Apparecchiatura di comando e utilizzo prese area uffici



UTILIZZATORI ALIMENTATI DA QUADRO ELETTRICO GENERALE BT - CEBT 02 (UFFICI)

Pos.	Segn. (Mater.)	Descrizione utente	Dimensione (kW)	Tip. (Calef.)	Potenza (kW)	Temperatura (°C)	Frequenza (Hz)	Caric. (kWh)	Costo (€/kWh)	Fatt. (h/24)	Consumo (kWh)	Costo (€)	NOTE
1	CEBT1	QUADRO ELETTRICO P2 ZONA 1 - CEBT1	3F-N 21,4	400	50,00	0,90	34,36	1,0	21,4	34,36	-	-	
2	CEBT2	QUADRO ELETTRICO P2 ZONA 2 - CEBT2	3F-N 21,4	400	50,00	0,90	34,36	1,0	21,4	34,36	-	-	
3	CEBT3	QUADRO ELETTRICO P2 ZONA 3 - CEBT3	3F-N 21,4	400	50,00	0,90	34,36	1,0	21,4	34,36	-	-	
4	CEBT4	QUADRO ELETTRICO P2 ZONA 4 - CEBT4	3F-N 21,4	400	50,00	0,90	34,36	1,0	21,4	34,36	-	-	
5	CEBT11	QUADRO ELETTRICO P2 ZONA 1 - CEBT11	3F-N 21,4	400	50,00	0,90	34,36	1,0	21,4	34,36	-	-	
6	CEBT12	QUADRO ELETTRICO P2 ZONA 2 - CEBT12	3F-N 21,4	400	50,00	0,90	34,36	1,0	21,4	34,36	-	-	
7	CEBT13	QUADRO ELETTRICO P2 ZONA 3 - CEBT13	3F-N 21,4	400	50,00	0,90	34,36	1,0	21,4	34,36	-	-	
8	CEBT14	QUADRO ELETTRICO P2 ZONA 4 - CEBT14	3F-N 21,4	400	50,00	0,90	34,36	1,0	21,4	34,36	-	-	
9	CEBT21	QUADRO ELETTRICO P2 ZONA 1 - CEBT21	3F-N 21,4	400	50,00	0,90	34,36	1,0	21,4	34,36	-	-	
10	CEBT22	QUADRO ELETTRICO P2 ZONA 2 - CEBT22	3F-N 21,4	400	50,00	0,90	34,36	1,0	21,4	34,36	-	-	
11	CEBT31	QUADRO ELETTRICO P2 ZONA 3 - CEBT31	3F-N 21,4	400	50,00	0,90	34,36	1,0	21,4	34,36	-	-	
12	CEBT41	QUADRO ELETTRICO P2 ZONA 4 - CEBT41	3F-N 21,4	400	50,00	0,90	34,36	1,0	21,4	34,36	-	-	
13	CEBT4	QUADRO ELETTRICO ASCENSORI	3F-N 36,0	400	50,00	0,95	61,20	0,7	25,2	42,84	-	-	
14	CEBT6	QUADRO ELETTRICO SERVIZI ESTERNI	3F-N 40,0	400	50,00	0,95	60,00	0,9	36,0	61,20	-	-	
15	CEBTU	QUADRO ELETTRICO SERVIZIO LOGGIO	3F-N 20,0	400	50,00	0,95	40,02	1,0	24,0	40,02	-	-	
16	CEBSP	QUADRO ELETTRICO SERVIZIO PORTINERIA	3F-N 25,0	400	50,00	0,95	42,50	1,0	25,0	42,50	-	-	
17	CEBTU	UFFINE WARE	3F-N 30,0	400	50,00	0,95	51,00	1,0	30,0	51,00	-	-	

LEGENDA IMPIANTO ELETTRICO GENERALE


SIMBOLO	DESCRIZIONE	NOTE
	Apparecchio illuminante per installazione a soffitto e ad incasso in controsoffitto corredato di compresso LED (vedi indicazioni tipologiche e legenda apparecchi illuminanti)	
	Apparecchio illuminante per installazione a soffitto e a parete per illuminazione di sicurezza/emergenza corredato di gruppo autonomo batterie/charger per compresso LED (vedi indicazioni potenza e tipologia)	
	Punto presa 2x(0)15A tipo Uniel	
	Rilevatore di presenza e luminosità KNX per gestione dimmerizzazione e illuminazione	
	Punto alimentazione e collegamento termistato ambiente KNX gestione dimmerizzazione e illuminazione	
	Gruppo prese per posto lavoro ufficio	

LEGENDA QUADRI ELETTRICI

N. RIF.	DESCRIZIONE	DISEGNO
01	Quadro Elettrico P1 Zona 1 - CEU1.1	-
02	Quadro Elettrico P1 Zona 2 - CEU1.2	-
03	Quadro Elettrico P1 Zona 3 - CEU1.3	-
04	Quadro Elettrico P1 Zona 4 - CEU1.4	-
05	Quadro Elettrico P1 Zona 1 - CEU1.1	-
06	Quadro Elettrico P1 Zona 2 - CEU1.2	-
07	Quadro Elettrico P1 Zona 3 - CEU1.3	-
08	Quadro Elettrico P1 Zona 4 - CEU1.4	-
09	Quadro Elettrico P2 Zona 1 - CEU2.1	-
10	Quadro Elettrico P2 Zona 2 - CEU2.1	-
11	Quadro Elettrico P2 Zona 3 - CEU2.3	-
12	Quadro Elettrico P2 Zona 4 - CEU2.4	-
13	Quadro Elettrico Assessori - CEUA	-
14	Quadro Elettrico Servizi Esterni - CESE	-
15	Quadro Elettrico Servizi Tecnologi - CESTU	-
16	Quadro Elettrico Servizi Portinaria - CESP	-

LEGENDA IMPIANTO ELETTRICO GENERALE

SIMBOLO	DESCRIZIONE	NOTE
	Quadro elettrico distribuzione energia elettrica (simbolo generale)	
	Indicatori montati linee elettriche distribuzione energia	



Proposta di realizzazione di un Comparto Produttivo Agroalimentare tra Emilia Wine s.c.a. e Pregel s.p.a. mediante Accordo di Programma in variante alla pianificazione territoriale ed urbanistica ai sensi degli artt. 59 e 60 della L.R. 24 / 2017 in via 11 settembre 2001, Arceno di Scandiano (RE)

PROGETTO DEFINITIVO

Proponenti:
Lares Srl
 via E. Comptoni, 64 - 42122 Gassano, Reggio Emilia

Predel Spa
 via E. Comptoni, 64 - 42122 Gassano, Reggio Emilia

Emilia Wine Sca
 via 11 Settembre 2001, 3 - 42019 Arceno di Scandiano (RE)

Pregel S.p.A.
 via E. Comptoni, 64 - 42122 Gassano, Reggio Emilia

Progetto Strutturale:
Studio Tecnico Associato Altano
 viale Marconi della Libertà 16 - 42019 Scandiano (RE)
 Ing. Sergio Spalanzani

Progetto Impianti Elettrici e Speciali:
Ets Studio Srl
 via F. Cassini 12 - 42123 Reggio Emilia
 P.L. Fabrizio Cecchi, p.l. Claudio Villa

Progetto Impianti Meccanici e Idrici antincendio:
M&I Energie Srl
 via degli Artigiani 27 - 42019 Scandiano (RE)
 Ing. Federico Mattioli

Progetto Prevenzione Incendi, Sicurezza in fase di Programmazione e Rapporto Ambientale VAS:
Srl. engineering Srl
 via Rissole 4 - 42122 Reggio Emilia
 PREV. INCENDI: P.L. Massimo Sambuchi, Ing. Andrea Panpallini
 SICUREZZA: P.L. Massimo Sambuchi
 AMBIENTE: dott. Mariela Sisti

QUADRI ELETTRICI E UTENZE FABBRICATO UFFICI PIANO PRIMO

ogni: **1:200**
 scala: **0**
 revisione: **settembre 2018**
 data:



IE.07

P1