



CONSORZIO di BONIFICA dell'EMILIA CENTRALE

Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia - Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. 91149320359
protocollo@pec.emiliacentrale.it

Riferimento

Allegati n.

Reggio Emilia,

Spett.le

Comune di Scandiano

Corso Vallisneri, 6 - 42019 Scandiano (RE)

scandiano@cert.provincia.re.it

Oggetto: Accordo di programma in variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica (PTCP, PSC, RUE) per l'attuazione di progetto di Comparto Produttivo Agroalimentare.

Parere di competenza.

Si è presa visione della documentazione ad oggi presente sul server FTP il cui link è stato fornito da Comune di Scandiano.

In particolare, si è presa visione dei seguenti documenti:

- Elaborato grafico AR.SP.04
- Relazione AR. REL. DF
- Relazione R. IDR
- Relazione R. SCI

Si esprime parere favorevole alle seguenti proposte progettuali:

- deviazione del Condotto Fellegara dir 12 a partire dal punto 1 al punto 5 di cui alla tavola AR.SP.04, con sezione a cielo aperto nel tratto 1-3 e sezione tombata nel tratto 3-5.
- scarico con una tubazione in PVC DN 160, nel tratto 2-3 a cielo aperto, delle acque meteoriche di dilavamento del sub comparto A, laminate, in caso di piogge intense, mediante vasca a cielo aperto con volume utile di 2300mc.
- scarico con una tubazione in PVC DN 160, in prossimità del nodo 5 del tratto tubato 3-5, delle acque meteoriche di dilavamento del sub comparto B, laminate, in caso di piogge intense, con vasca a cielo aperto con volume utile di 1800mc.

Il parere favorevole è condizionato al rispetto delle seguenti specifiche:

- Considerato quanto indicato nelle sezioni e quote di cui alla tavola AR. SP.04, da cui si evince la necessità di realizzare il tombamento in posizione sifonata rispetto al fondo del tratto a cielo aperto, si prescrive in tal caso l'utilizzo di tubazioni in PVC, che danno maggiori garanzie di tenuta idraulica rispetto a quelle proposte. Ad ogni modo, si chiede di tenere il minimo sifonamento possibile necessario a garantire i ricoprimenti minimi di cui alle verifiche statiche del tubo prescelto e/o a quanto indicato dalle schede tecniche del fornitore.



Per informazioni: tel. 0522/443211 email: direzione@emiliacentrale.it





CONSORZIO di BONIFICA dell'EMILIA CENTRALE

Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia - Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. 91149320359
protocollo@pec.emiliacentrale.it

- Si richiama la necessità di pozzetti di ispezionabili ad ogni cambio direzione e comunque circa ogni 50mt. Pertanto; nel caso in esame vi saranno 4 pozzetti: uno nel nodo 3 all'imbocco del tratto tombato, uno nel nodo 4, uno intermedio nel tratto 4-5 e uno nel nodo 5 che andrà a raccordarsi con il sottopasso esistente. Particolare cura andrà posta al manufatto nel punto 3, di passaggio tra la sezione a cielo aperto e il tratto tombato, che dovrà essere realizzato con muri d'ala discendenti che andranno a raccordarsi con le sponde della sezione a cielo aperto e dovrà essere dotato di parapetto di sicurezza anticaduta.
- Per quanto riguarda la sezione a cielo aperto di progetto dovrà essere di forma trapezia con le seguenti dimensioni: base minima 0.8mt, altezza 0.9÷1.0mt, scarpa 3:2 e pendenza adatta a raccordarsi con i tratti esistenti a monte e a valle.
- Le distanze di rispetto di 5mt dai cigli indicate nella sezione B di cui alla tavola AR. SP.04 devono essere mantenute per tutto il tratto di intervento a cielo aperto, quindi anche nel tratto in corrispondenza a della vasca di laminazione.
- Il tratto a cielo aperto potrà essere realizzato in terra, ad eccezione dei nodi 1, 2 e in corrispondenza dello scarico del sub comparto A, che dovranno avere su tutto il perimetro un rivestimento antierosione in massi di idonea pezzatura.

Recepite le suddette specifiche, i richiedenti potranno attivarsi con il Consorzio per il rilascio della Concessione di cui al RD 368 del 1904.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Avv.to Domenico Turazza)

(Firmato digitalmente)